

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00002/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021236

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ", место нахождения 603037, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 6, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ 2, ОГРН 1165275035056, телефон +78314129890, факс +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ", место нахождения 603037, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 6, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ 2, ОГРН 1165275035056, телефон +78314129890, факс +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru, ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный на органической основе «EXPERT FIRE-OM» выпускаемый по ТУ 20.30.22-002-03866154-2018. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)". ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ПНБ-329/12-2018 выдан 12.12.2018 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 493-СС/11-2018 от 08.11.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.12.2018

по

17.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Горбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилия

Белов Максим Сергеевич

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ68.В.00002/18

(обязательная сертификация)

№ 0008515

Приложение №1

Группа огнезащитной эффективности продукции

Огнезащитное покрытие в следующем составе:

Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 40 мкм;

- Состав огнезащитный на органической основе «EXPERT FIRE-OM» с толщиной сухого слоя не менее 0,45 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,72 кг/м² без учета потерь);

- при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 мин. (обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности)

- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 40 мкм;

- Состав огнезащитный на органической основе «EXPERT FIRE-OM» с толщиной сухого слоя не менее 1,2 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,92 кг/м² без учета потерь);

- при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 мин. (обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬГорбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилияБелов Максим Сергеевич
инициалы, фамилия